

Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR | 85047 Ingolstadt
Wasserzweckverband Altmühltal

Römerstraße 23
85072 Eichstätt

Trinkwasserlabor
Telefon 0841 / 305-35 20
Telefax 0841 / 305-35 29
trinkwasserlabor@in-kb.de

Geschäftsstelle
Unterhaunstädter Weg 47
D-85055 Ingolstadt

Kundennummer: 1002303
Auftrag: 25-0126
Ingolstadt, den 05.02.2025 / ESD

Befund der Wasseruntersuchung

Probenehmer: Urlbauer Philip
Probenmaterial: Trinkwasser
Untersuchungsart: Chemische Untersuchung

Probe-Nr.:	25-0126-01	Probeneingang am:	13.01.2025
Probenahmeort	Wasserwerk Walting	Probenahme am:	13.01.2025
Entnahmestelle:	Brunnen 2	Probenahmezeit:	10:10 Uhr
Kennzahl:	4110703300003	Prüfzeitraum:	13.01.2025 - 05.02.2025
Probenahmetyp/-zweck: Ablauf bis Temperaturkonstante - Zweck a			

Parameter	Messwert	Grenzwert	Einheit	Verfahren
-----------	----------	-----------	---------	-----------

Vor Ort Parameter

Wassertemperatur, Probenahme	10,2		°C	DIN 38404-C4 1976-12
------------------------------	------	--	----	----------------------

Chemische Untersuchungen

Nitrat	31	50	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07
--------	----	----	------	----------------------------------

Pflanzenbehandlungsmittel

Pflanzenbehandlungsmittel		0,5		Überschriften/ Summen
Atrazin	0,02	0,1	µg/l	DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11
Desethylatrazin	0,03	0,1	µg/l	DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11
Simazin	< 0,02	0,1	µg/l	DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11
Sebuthylazin	< 0,02	0,1	µg/l	DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11
Propazin	< 0,02	0,1	µg/l	DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11
Terbuthylazin	< 0,02	0,1	µg/l	DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11
Summe Pflanzenbehandlungsm.	0,05	0,5	µg/l	Überschriften/ Summen

Parameter	Messwert	Grenzwert	Einheit	Verfahren
-----------	----------	-----------	---------	-----------

Die Probe erfüllt bezügl. der untersuchten Parameter die Vorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), in Verb. mit Infektionsschutzgesetz (IfSG) !

Die Probenahme wurde durch einen sachkundigen Probennehmer gemäß den geforderten Vorgaben von DIN/DEV bzw. Empfehlungen des Umweltbundesamtes (UBA) durchgeführt:

Probenahme nach DIN ISO 5667-5 (A14) 2011-02: Wasserbeschaffenheit - Probenahme Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen in Verbindung mit **DIN EN ISO 5667-3 (A21) 2019-07: Wasserbeschaffenheit - Probenahme- Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben.**
Die Original Probenahme-Protokolle können auf Anforderung übermittelt werden.

Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Proben. Ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Der Befund wurde am 05.02.2025 von Laura Birzl, stellv. Laborleitung elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.